

27/06/2016

Eaux de précipitation

INTEMPERIES			rétention
Sbat		43767	0
C0	3428		0
C1	5707		0
C2	6002		6002
C3	6002		0
C4	6002		0
C5	6002		0
C6	5392		0
auvent fer	5232		0
débord bureaux	75		0
LT	0		0
Surf voiries totales		21789	21789
Surf voiries hors rétention		-3843	-3843
Total pour rétention incendie			23948
Total viabilisé		65556	
ht précipitation(mm)	10	655,56	239,48

seules les EP de la cellules en feu vont dans la rétention incendie